

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea"
al județului Constanța



NESECRET
Nr. 3727819
din 14.06.2024
Exemplar nr. 112

Către,

S.C. COMVEX S.R.L.

Incinta Port Dana 80-84, jud. Constanța
Telefon: 0742.037.826; Email: office@comvex.ro

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la secretariatul inspectoratului cu numărul 3727819 în data de 22.05.2024, referitoare la emiterea unui punct de vedere tehnic de specialitate privind securitatea la incendiu (respectiv stabilirea necesității solicitării și obținerii avizului / autorizației de securitate la incendiu) pentru obiectivul „Terminal de cereale la Dana 80 din Portul Constanța Nord - sporirea capacității de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare în capătul de Est al depozitului” – situat în incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, din analiza conținutului acestuia și a documentelor anexate¹, în temeiul H.G.R. nr. 1492/2004, vă comunicăm faptul că obiectivul analizat nu se încadrează în prevederile H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Prezenta adresă este valabilă doar însoțită de documentele vizate spre neschimbare, care justifică neîncadrarea spațiului menționat anterior, fără a fi realizată o verificare de conformitate a acestora cu cele din teren. **În situația în care cele din teren nu corespund documentelor vizate spre neschimbare, prezentul punct de vedere devine nul.**

De asemenea vă informăm că persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.

Prezentul punct de vedere nu constituie o verificare de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, privind îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu”/ măsurilor de apărare împotriva incendiilor, pentru spațiile / obiectivul menționat și nu exonerează beneficiarul / administratorul / proiectanții, de obligațiile legale ce-i revin potrivit prevederilor art. 19 și 23 din Legea nr. 307/2006 (inclusiv respectarea prevederilor

¹ prezentul punct de vedere este concluzia exclusivă a analizării documentelor prezentate și a celor declarate de dumneavoastră; în cazul în care au fost emise (potrivit competențelor legale) și alte documente (relevante pentru situația analizată și care nu au fost anexate solicitării), prezentul punct de vedere își pierde valabilitatea.

actelor normative și reglementărilor tehnice aplicabile, la edificarea / schimbarea destinației spațiilor / construcțiilor / clădirilor – de exemplu echiparea cu instalații de limitare stingere a incendiilor, evacuarea fumului în caz de incendiu, echiparea cu instalație de detecție semnalizare avertizare la incendiu, adoptarea de măsuri pasive de apărare împotriva incendiilor potrivit prevederilor Normativului P118/1999 etc).

În situația lucrărilor/obiectivelor care nu se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu (cum este și cazul mai sus menționat), respectarea prevederilor legale (inclusiv stabilirea de măsuri de apărare împotriva incendiilor prin documentația tehnică de proiectare și realizarea ulterioară a acestora în teren), cad exclusiv în sarcina proiectantului, executantului, participanților la recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului amintit și beneficiarului acestuia, după caz (*a se vedea și prevederile Legii nr. 10/1995 precum și ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor*) → *Art. 2, Art. 6 (1), Art. 23, Art. 24, precum și Art. 44.*

Vă asigurăm în continuare, de receptivitatea și sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confrunțați, în măsura în care acestea intră în competența de soluționare a instituției.

Cu respect,

INSPECTOR SEF
Colonel
dr. ing. Mihail-Cristian AMARANDEI

